



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности города Ижевска

426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, телефон (факс) 8(3412) 68-15-33

e-mail: pergpn@yandex.ru

г. Ижевск

«29» марта 2017 г.

Предписание № 01/20/1/1-8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации», ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации»

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 01/20 от «27» февраля 2017 г., выданного заместителем главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Зеленовым Александром Евгеньевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «13» марта 2017 г., с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. «29» марта 2017 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта(ов) защиты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, дом 281), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, дом 39

**Лицо(а), проводившие проверку:** государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Исаева Ольга Геннадьевна

**совместно с:** представителем по доверенности №254 от 27 февраля 2017 года Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации», Шевцовым Борисом Николаевичем

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

		которого (-ых) нарушены		
1.	2.	3.	4.	5.
1/20/ 1/1-1	Покрытие пола (ступеней) на путях эвакуации в лестничных клетках выполнено горючими материалами (масляная краска).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4 ст.134 п.6; СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.1.8. В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не допускается выполнять облицовку из горючих материалов и оклейку горючими пленочными материалами стен и потолков в общих коридорах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать из горючих материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах.	02.10.2017	
1/20/ 1/1-2	На путях эвакуации отделка стен (чуть выше уровня роста взрослого человека) в лестничных клетках выполнена материалами с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (НГ), а именно горючими материалами (масляной краской).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4 ст.134 п.6; СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ п. 4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;	02.10.2017	
1/20/ 1/1-3	Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не во всех группах проложены не в строительных конструкциях.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4 ст.54; НПБ 104-03 «Системы оп-	02.10.2017	

	коробах, каналах из негорючих материалов.	вещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях» п.3.9. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.		
1/20/ 1/1-4	Над эвакуационным выходом из групповой ячейки старшей группы не установлено световое табло «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4; НПБ 104-03 п.3.11. Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Приложение И.	02.10.2017	
1/20/ 1/1-5	В помещениях на втором этаже № 13 (подготовительная группа), №8 (средняя группа) покрытие пола выполнено линолеумом с показателем пожарной опасности В3 выше допустимого (В2) и масляной краской покрытие стен и пола в спальне (помещение №20а по техническому паспорту).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4; ч.7 ст.134. В спальнях и палатных помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	02.10.2017	
1/20/ 1/1-6	Информация о показателях пожарной опасности на покрытие стен (обои), используемое в музыкальном и спортивном залах не представлено. (Показатели пожарной опасности В-воспламеняемость, РП- распространение пламени по поверхности, Т-токсичность, Д-дымообразующая способность).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ ст.134 п.8, Приложение к Федеральному закону таблица 28,29,30. Ст.134 п.8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в детских дошкольных образовательных учреждениях	02.10.2017	

		должна быть выполнена из материала класса КМ0.		
1/20/ 1/1-7	На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 61.  На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	02.10.2017	
1/20/ 1/1-8	Не обеспечена защита людей от пожара применением автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (подсобное помещение спортивного зала, эксплуатирующееся, как склад).	НПБ 104-03; НПБ 110-03 п.4 Прил. А; СП 5.13130.2009 п.А4; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (п.4 НПБ 110-03 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.; венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения кат. А или Б); насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания. В которых отсутствуют горючие материалы; кат. В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток;	02.10.2017	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненор-

мативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**  
Государственный инспектор города Ижевска  
по пожарному надзору Исаева О.Г.



**Предписание для исполнения получил:**

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

«29» 03 2017 г.

*(подпись)*

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99  
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99