

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шкляев Алексей Евгеньевич

Должность: ректор

Дата подписания: 19.09.2024 10:03:54

Уникальный идентификатор:

eac176f5d80c18914971440b18e8912492a489125514026731

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел организации надзорных и профилактических мероприятий

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-43, факс: 8(3412) 60-66-74

E-mail: bushmakinam@18.mchs.gov.ru

Ректору

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России

Шкляеву Алексею Евгеньевичу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 07/04

об устранении причин и условий,

способствовавших совершению административного правонарушения


от «08» августа 2024 года

город Ижевск

Мною, старшим инспектором отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Удмуртской Республики по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Ильиным Николаем Андреевичем, постановлением по делу об административном правонарушении от 08.08.2024 № 07/04 должностное лицо заведующий общежитием № 2 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации Шемякина Татьяна Ивановна привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде административного предупреждения.

При рассмотрении административного дела мною установлено, что причинами и условиями, способствующими совершению правонарушения являются ненадлежащее исполнение должностным лицом заведующим общежития № 1 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации Шемякиной Татьяны Ивановны требований пожарной безопасности, а именно:

1. В южном крыле здания общежития провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены не в защитных строительных материалах, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре превышает время эвакуации людей из здания, что является нарушением ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009.



2. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности в здании общежития (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (Срок эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре более 10 лет), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021, п.п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021.

3. Не осуществляется автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (световые табло «Выход» и речевые оповещатели), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), ст.ст. 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020, п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021, п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012.

4. Автоматическое переключение электропитания системы пожарной сигнализации с основного источника на резервный и обратно осуществилось без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, что является нарушением ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.12 СП 484.1311500.2020, п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 5.5.5 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012.

5. Уровень звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в холлах (6, 8 и 9 этажи) и коридорах (у комнат №№ 907, 910) составляет менее 75-120 дБА (фактически 61 дБА, 68 дБА, 65 дБА, 65 дБА и 60 дБА соответственно), что является нарушением ст.ст. 6, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1 СП 3.13130.2009, п. Б.10 ГОСТ Р 59639-2021.

6. Уровень звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учебных классах на 5 и 9 этажах менее 55 дБА (фактически 47 дБА и 50 дБА соответственно), что является нарушением ст.ст. 6, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. Б.10 ГОСТ Р 59639-2021.

7. Уровень звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в комнатах №№ 117, 201, 212, 214, 217, 311, 314, 322, 406, 409, 417, 421, 508, 516, 608, 610, 613, 623, 625, 702, 715, 803, 814, 822, 907, 910, 914, 924 менее 10 дБА (фактически 35 дБА, 50 дБА, 47 дБА, 46 дБА, 50 дБА, 61 дБА, 43 дБА, 45 дБА, 56 дБА, 43 дБА, 55 дБА, 49 дБА, 55 дБА, 52 дБА, 46 дБА, 48 дБА, 39 дБА, 43 дБА, 47 дБА, 68 дБА, 42 дБА, 43 дБА, 45 дБА, 38 дБА, 48 дБА, 48 дБА, 31 дБА и 41 дБА соответственно), что является нарушением ст.ст. 6, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3 СП 3.13130.2009, п. Б.10 ГОСТ Р 59639-2021.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ, в целях предупреждения новых правонарушений, предлагаю Вам безотлагательно принять исчерпывающие меры по устранению имеющихся причин и условий способствующие совершению правонарушения.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

В связи с чем, прошу в установленный законом срок сообщить о принятых мерах.

Подпись лица, вынесшего представление



(Н.А. Ильин)

(подпись)

**Представление получил,
копия представления направлена**

Ильин 08.08.2024г. ✓

(подпись, дата)

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 51-99-99